



Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Nah-/Fernwärme nach
AGFW FW 309-1 auf Basis von Planungsdaten der

Stadtwerke Sangerhausen GmbH

Fernwärmeversorgungsgebiet Süd / Südwest

Primärenergiefaktor $f_{P,FW} = 0,60$

Versorgungsart:
Wärme aus KWK und Kesselanlagen mit Erdgaseinsatz

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 22. Mai 2022.

Berlin, den 22.05.2015


.....
Dipl.-Ing. Leonardo Estrada
f_p-Gutachter-Nr.: FW 609-157

Bei Änderungen der Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes der betrachtenden Anlage, die eine wesentliche Erhöhung des Primärenergiefaktors bewirken, ist mit den Bilanzdaten des Folgejahres unverzüglich der Primärenergiefaktor neu zu berechnen und zu bescheinigen.

Zusätzliche Angaben des Anlagenbetreibers:

Anteil der in hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Wärme: 58%
davon aus fossilen Brennstoffen: 100%
davon aus erneuerbaren Energien: 0%